



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ»
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

150001, г. Ярославль, Московский проспект, 33
Тел./факс 73-03-48, 32-91-36

02.02.2016 № 352
На № _____ от _____

Заведующей МДОУ
«Начальная школа - детский сад
№ 85»
Т.А. Морозова

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО о соблюдении требований пожарной безопасности

С целью выполнения Плана основных мероприятий Ярославской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год, 17.06.2016 года ведущими специалистами ООПМПБ Карповой Анной Владимировной и Павловым Эдуардом Геннадьевичем проведены профилактические мероприятия на предмет соответствия противопожарного режима, соблюдения норм и требований пожарной безопасности прилегающей территории, здания и помещений МДОУ «Начальная школа - детский сад № 85», расположенных по адресу: г. Ярославль, пос. Прибрежный, 18а (46-94-58) совместно с заведующей начальной школы - детским садом № 85 Морозовой Татьяной Анатольевной.

Работа проводилась в рамках предоставленных полномочий, в соответствии с положениями Федеральных законов и нормативных документов по пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37: руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности. При проведении профилактических мероприятий установлено:

1. Не внесены изменения в инструкцию о мерах пожарной безопасности на объекте в соответствии с требованиями п. 461 (л) «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 (в редакции Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 г. №113), отсутствует следующий вопрос: *«допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте».*

2. Ковры в зале не закреплены к полу в соответствии с требованием п. 39 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390.

3. Не заполнен журнал проверки знаний дежурного персонала, ответственного за эксплуатацию АПС, в соответствии с требованиями Системы Руководящих Документов РД 009-01-96 п. 1.3.

В ходе проведения профилактических мероприятий даны рекомендации по оформлению и заполнению документации в области пожарной безопасности, которые должны быть у руководителя объекта.

С информационным письмом ознакомлен и один экземпляр получил _____

директор Нефедова
(должность, ФИО, подпись)



_____ 20__ г.

Начальник отдела обеспечения
первичных мер пожарной безопасности

Т.В. Карпычева