



**Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

«20» июня 2019 г.
(дата составления акта)

10 час. 00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 166**

В период с 14 июня по 20 июня 2019 года по адресу: г. Ярославль, пос. Прибрежный, д.31
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А от «30» мая 2019 года № 166

была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального образовательного учреждения «Начальная школа - детский сад № 85».

Продолжительность проверки: с 10 ч. 00 мин 14.06.2019 г. до 10ч. 00 мин. 20.06.2019 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)
Директор МОУ «Начальная школа - детский сад № 85» Морозова Татьяна Анатольевна
03.06.2019г. в 14:30.

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Ракушкин Вадим Георгиевич.

При проведении проверки присутствовали: Директор МОУ «Начальная школа - детский сад № 85» Морозова Татьяна Анатольевна.


Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание по адресу: г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 31 двухэтажное, II степени огнестойкости, кровля плоская. Здание соответствует классу функциональной пожарной опасности Ф1.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 806 объект, относится к категории высокого риска.

▪ **В ходе проведения проверки:** выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Отсутствует эвакуационное освещение путей эвакуации, автоматически включающееся при прекращении электропитания рабочего освещения.	ППР в РФ п. 43	МОУ «Начальная школа - детский сад №85»
2.	Вторые двери (металлические) центрального входа, открываются не по направлению выхода из здания.	ППР в РФ п. 33; СНИП 21-01-97* п. 6.17	МОУ «Начальная школа - детский сад №85»
3.	Помещения коридора гладильной, кладовой чистого белья не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.	НПБ 110-03 п. 4	МОУ «Начальная школа - детский сад №85»
4.	Двери в помещения прачечной, гладильной, кладовой белья выполнены не противопожарной EI30.	СП 4.13130.2013 п. 5.2.6	МОУ «Начальная школа - детский сад №85»
5.	Дверь в помещение электрощитовой выполнена не противопожарной EI30.	СП 4.13130.2013 п. 5.2.6	МОУ «Начальная школа - детский сад №85»

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
6.	В лестничной клетке размещены металлические шкафы.	ППР в РФ п. 36 б	МОУ «Начальная школа - детский сад №85»

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



 (подпись проверяющего)



 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- Предписание от 20.06.2019г. № 166/1/1.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:


Государственный инспектор города Ярославля
по пожарному надзору Ракушкин В.Г.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» июня 20 19 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МОУ «Начальная школа - детский сад № 85» Морозова Татьяна Анатольевна
(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» июня 20 19 г. 
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)