



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: [ugpn@adm.var.ru](mailto:ugpn@adm.var.ru))

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(г. Ярославль, ул. Бабица, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: [ondgorod@mail.ru](mailto:ondgorod@mail.ru))

**Предписание № 120/1/1**

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному общеобразовательному учреждению**  
**«Начальная школа - детский сад № 85».**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. № 120 от «09» апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. «21» апреля 2021 года по 11 час. 00 мин. «28» апреля 2021 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору подполковником внутренней службы Ракушкиным Вадимом Георгиевичем проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МОУ «Начальная школа - детский сад № 85», осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 31, обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Директора МОУ «Начальная школа - детский сад № 85» Бажулиной Ольги Александровны.

(полное наименование органа гос. власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества т.п.)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п / п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании (на путях эвакуации в проходах, коридорах и лестничных клетках) отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 37 ППР в РФ; п.9 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 7.6.1. п. 7.6.3 СП 52.13130.2016	01.05.2022.	
2	Помещения коридора гладильной, кладовой чистого белья не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.	СП 5.13130.2009 прил. А, т. А3 п.38	01.05.2022.	
3	Дверь в помещение электрощитовой выполнена не противопожарной EI30.	СП 4.13130.2013 п. 5.2.6	01.05.2022.	
4	Двери эвакуационных выходов, ведущие из тамбуров первого этажа наружу, оборудованы замками, не обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 ППР в РФ	01.05.2022.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Ракушкин В.Г.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» апреля 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*Директор МОУ «Начальная школа - детский сад № 85» Бажулина О.А.*

(должность, фамилия, инициалы)

«28» апреля 20 21 г.

- - место личной печати